

Lincoln, 18 de Diciembre de 2018

## **CIRCULAR SIN CONSULTA N°1**

Licitación Publica N° 24/2018.

Ref. **“PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LOS DESAGÜES PLUVIALES EN CALLE POSADAS Y CALLE NEWBERY DE LA CIUDAD DE LINCOLN.”**

Que surge un error en la documentación entregada con el pliego:

- Donde la planilla **“DESAGÜES PLUVIALES-CONDUCTO POSADAS-NEWBERY-OBRA FALTANTE** con el PRESUPUESTO OFICIAL \$12.192.958,00” no deberá incluirse dentro del sobre, ya que no corresponde a la documentación solicitada.
- También surge un error en los diámetros de los caños los cuales se dejan aclarados en la presente.
- Que el plano N°1 presentaba un error y se entrega el plano con las correcciones correspondientes.

Por medio de la presente se dejan aclarados los siguientes puntos:

- El **PRESUPUESTO OFICIAL** es de **\$14.693.015,83** (PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINCE CON 83/100)

Los diámetros de las cañerías a utilizar son:

- Ø 500 conexión de sumideros SP1 –SP2 –S4 a cámaras de inspección CIA-CIB1.
- Ø 800 conexión de cámara de inspección CIA a cámara CIB1.
- Ø 1.200 tramo de conducto sobre Posadas e/ Andrade y Guido Spano  
**Aclaración: cambio de obra:** 3 caños de Ø 1.200 en vez de 2 caños de Ø 1.500
- Ø 1.200 tramo de conducto sobre Posadas e/ Newbery y Velez Sarfield (2 caños)
- Ø 1.300 tramo de conducto sobre Newbery e/ Virgilio Tedin y Martin Irigoyen  
conexión faltante sobre Newbery e/ cámara CIB1 y conducto sobre Posadas.

Matías Leonardo Cosentino  
Jefe de Compras  
MUNICIPALIDAD DE LINCOLN